



ИП16р.29-319

Датум: 30.03.2026 година

Државниот Инспекторат за животна средина преку Вера Љатева, со службена легитимација бр. 06 0016, донесува Решение врз основа на член 68 став 2 од Закон за инспекциски надзор (Сл.весник бр 135/2025 и 269/2025) и член 232 став 2 од Закон за води, (Сл.весник на Р.М. бр 81/08, 151/2021 и 03/2025), над работењето на ДППТУ ДОО ЕКОСТО Стојаково Богданци со седиште на Маршал Тито бб Стојаково Богданци со ЕМБС : 6014798 ЕДБ: 4006005118339) застапувано од Митко Каракабаков-Управител, а во врска со фактичка состојба утврдена со Записник за извршен инспекциски надзор број ИП1 29-319 од 26.03.2026 год го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

СЕ ЗАДОЛЖУВА ДППТУ ДОО ЕКОСТО Стојаково Богданци Гевгелија приемот на решението, да ги превземе следниве мерки за отстранување на недостатоците утврдени со записник со број ИП1 29-319 од 26.03.2026 и тоа:

1. Да постави мерен уред на бунарот – сопствено подземно водно тело за мерење на количини потрошена вода. (согласно услови во издадена Дозвола за користење води точка 3.12)

Рок: 90 (деведесет) дена.

2. Субјектот на инспекцискиот надзор од точката 1 на оваа решение, е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциска мерка, а најдоцна во рок од три дена писмено и/или по електронска пошта v.ljateva@sei.gov.mk да го извести инспекторот дали се извршени инспекциските мерки.

3. Жалбата против оваа решение не го одлага неговото извршување.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Направен е Редовен инспекциски надзор во правниот субјект ЕКОСТО Стојаково кој обавува дејност конзервирање на овошје и зеленчук. За потребите при технолошкиот процес користат вода од сопствен бунар и за истиот поседуваат Дозвола за користење на вода Дозволата е издадена од МЖСПП со број 11/5-411/2023 од 20.09.2023 год. Во моментот на контролата нема производство и не се користи вода од сопствениот бунар. Согласно издадената Дозвола вршат редовен мониторинг на водата, имат платено надоместок за 2024 и 2025 година. Уредот за мерење на проток во моментот на контролата не во употреба поради дефект по изјава на преставникот на субјектот. Водата ја користат исклучиво како техничка вода. Исто така користат вода од ЈКП Комуналец Гевгелија во технолошкиот процес. Бидејќи во моментот не е во функција уредот – мерен уред не може да се утврди количество на потрошена вода. Правниот субјект платил надоместок 2024 и 2025 по дозволените максимални количества во издадената дозвола. Согласно овластувањето дадено во член 232 став 2 точка 8 од Законот за водите (Сл.весник на Р.М. бр 87/08, 6/09, 16/09, 51/11, 44/12, 163/131, 80/14, 146/15 и 52/16), се донесе одлука како во диспозитивот. Доколку во



предвидениот рок не се постапи по Решението Државниот Инспектор за животна средина ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка согласно член 243 став 3 од Законот за води (Сл.весник на Р.М. бр87/08,6/09,16/09,44/12,123/12...52/16и215/21).

Жалбата изјавена против оваа Решение не го одлага неговото извршување согласно член 240 став3и4 од Закон за води (Сл.весник на Р.М. бр87/08,6/09,16/09,51/11,44/12,163/13,180/2014146/15,52/16, 215/21..3/25).

Врз основа на горе изнесеното се донесе решение како во диспозитивот. Согласно член 70 став (2) од Законот за инспекциски надзор, жалбата против овој инспекциски акт не го одлага неговото извршување.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на овој инспекциски акт.

ПРАВНА ПОУКА: Против инспекцискиот акт од член 68 ставови (1) и (2) од овој закон, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на инспекцискиот акт, до Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен. За жалбата се плаќа административна . За жалабата се плаќа административна такса 250,00 денари, на жиро сметка 100-0000000630-95, 840-115-03128, приходна шифра 722315 и програма 00.

Доставено до:
-Архива
-Екосто Стојаково



Државен инспектор
за животна средина
Вера Љатева